

*Jednostka Realizująca Projekt pn.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji”*

Wałbrzych, dnia 09 kwietnia 2015r.

PYTANIA – ODPOWIEDZI

„Szczawno Zdrój. Kanalizacja sanitarna. Kanał tranzytowy”

Pytanie:

Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 rozdz. 2. Art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane dopuszcza na w/w zadaniu możliwość zamiany obiektu tłoczni ścieków opisanego w przedmiocie zamówienia na równoważne rozwiązanie technologiczne tłoczni typu suchego z pompami z wirnikiem otwartym typu Vortex zapewniającego wolny przełot dla zanieczyszczeń stałych nie mniejszy niż opisany w przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź:

W związku z otrzymanym pismem od jednego z Wykonawców z dnia 03.04.2015r., zawierającym pytanie do toczącego się postępowania przetargowego dla zadania pn.: „Szczawno Zdrój. Kanalizacja sanitarna. Kanał tranzytowy”, Zamawiający informuje, że:

wszystkie użyte nazwy handlowe firm wyrobów materiałów, określonych dostawców w opisie przedmiotu zamówienia, projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, tabeli równoważności, należy traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla oferenta w doborze urządzeń i materiałów z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego, jakościowego oraz eksploatacyjnego. Dopuszcza się materiały, produkty i urządzenia równoważne, których parametry techniczne nie odbiegają od zaprojektowanych i docelowo spełniają funkcję użytkową.

Zastosowanie przepompowni typu suchego z pompami z wirnikiem otwartym typu Vortex nie jest technologicznie równoważne zastosowaniu do planowanej tłoczni, w której nie przewiduje się zastosowanie pomp zatapialnych. Projekt przewiduje możliwość zamiany tłoczni z pompami niezatapialnymi. Ponadto Zamawiający nie dopuszcza zastosowania urządzeń bez wewnętrznej separacji części stałych, nie wyraża zgody na zamianę tłoczni ścieków opisanej w przedmiocie zamówienia na przepompownię typu suchego z pompami zatapialnymi typu Vortex.

Z up. Przewodniczącego Zarządu
Zastępcą Dyrektora
ds. Organizacyjno-Administracyjnych
Zdzisław Dobrowolski