

STAROSTA WAŁBRZYSKI  
Aleja Wyzwolenia 20-24  
58-300 WAŁBRZYCH

## ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR SGN.6630.24.2016

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. nr 93 poz. 1287 z 2010 r. - z późniejszymi zmianami)

Przedmiot narady:	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieć telekomunikacyjna i elektroenergetyczna w ulicach: Główna, Kolonia, Szkolna, Herbowa, Huzarów oraz w rejonach wyżej ww. ulic w miejscowości Struga.
Lokalizacja:	Gmina Stare Bogaczowice, obręb 0008 Struga, dz.: 12, 15/2, 21/1, 21/3, 26, 27, 48/2, 50/2, 50/4, 51/6, 52/8, 58/7, 60, 82, 88, 90, 91, 92/1, 92/2, 95/4, 103/3, 109, 114, 120, 123, 140, 147/6, 155/1, 156/1, 157/1, 157/4, 158/5, 158/7, 158/9, 158/11, 169/2, 178, 179, 180/2, 180/6, 181, 198/2, 198/5, 201/1, 207/4, 208, 210/3, 211, 212/6, 213, 216/6, 216/10, 216/12, 216/18, 216/19, 218/1, 221/8, 223/3, 228, 233/15, 238/12, 238/14, 238/18, 238/20, 238/22, 239/2, 239/12, 239/13, 239/15, 260/7, 261/3, 261/4, 261/7, 265/2, 266/1, 279/6, 288/4, 288/5, 289/5, 289/6, 307, 358, 365, 368, 369, 382/3, 383/26, 383/27, 383/32, 383/37, 383/38, 387/4, 387/16, 387/17, 387/18, 390/1, 390/6, 392/2, 393/5, 402, 412/6, 424/9, 427/5, 427/9, 427/10, 429/8, 429/23, 436/2
Inwestor:	WAŁBRZYSKI ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WAŁBRZYCHU 58-300 Wałbrzych al. Wyzwolenia 39
Przewodniczący:	Janusz Radomski - geodeta powiatowy
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Opłata nr:	1989/16/0
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny z elementami elektronicznymi
Data wpływu:	06.05.2016
Data narady:	11.05.2016

### Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

1. Uzgodnienie traci ważność gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a także organ nadzoru budowlanego powiadomią o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji:
  - o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
  - o warunkach zabudowy,
  - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  - o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
  - o pozwoleniu na budowę.
2. O wystąpieniu w/w przypadków (pkt 1) inwestor jest zobowiązany zawiadomić bezzwłocznie tutejszy Organ.
3. Wszystkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowego uzgodnienia w tutejszym Organie.
4. Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
5. Inwestorzy są obowiązani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą (w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem).
7. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
8. Prace ziemne w miejscach zbliżeń z punktami osnowy geodezyjnej należy prowadzić ręcznie. W przypadku naruszenia znaków osnowy geodezyjnej w toku prac ziemnych, inwestor zobowiązany jest do naprawienia szkody poprzez zlecenie odtworzenia położenia znaku uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, po uprzednim uzyskaniu informacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o potrzebie odtworzenia znaku.

#### Lista uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Podpis
1	NETIA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE	LEWYŃSKI (zainteresowany do narady)	4
2	OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ - SYSTEM SA - ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU	poczta e-mail (bez uwagi)	W
3	ORANGE POLSKA DOMENA HURT DOSTARCZANIE I SERWIS USŁUG WYDZIAŁ EWIDENCJI I ZARZĄDZANIA DANYMI O INFRASTRUKTURZE WROCŁAW	poczta e-mail (uwagi zawarte są w załączniku do protokołu)	W
4	PSG SP. Z O.O. ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU ZAKŁAD W WAŁBRZYCHU	poczta e-mail (bez uwagi)	W
5	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Grzegorz Pionek	Grzegorz Pionek
6	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY POWIATU I OCHRONY ŚRODOWISKA	Jan Michał	✓
7	TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU	Jan Jędraszek	W. Jędraszek
8	URZĄD GMINY STARE BOGACZOWICE	Waldemar Sołucki	W. Sołucki
9	WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.	Krzysztof Kozłowski	W. Kozłowski

**UWAGA:** Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

### **Stanowisko uczestników narady koordynacyjnej**

1. lista uczestników na naradę koordynacyjną;
2. załącznik do protokołu nr 24/2016 z dnia 11.05. 2016 r. - Orange Polska S.A.
3. załącznik nr: Opinia robocza Dialog Grupa Netia z dnia 11.05.2016 r.
4. załącznik nr: OMD4/NK-SP/WS/20/2016 z dnia 16.05.2016 r.

Ze względu na uzgodnienia dotyczące firmy Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu protokół został wydany dnia 16.05.2016.

Z up. Starosty  
GEODETA POWIATOWY  
  
Janusz Radomski



### Lista uczestników na naradę koordynacyjną

Temat: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieć telekomunikacyjna i elektroenergetyczna w ulicach: Główna, Kolonia, Szkolna, Herbowa, Huzarów oraz w rejonach wyżej ww. ulic w miejscowości Struga.

L p.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
1	NETIA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE	UWAGA W OBLĘBIE INWESTYCJI ZNAJDUJE SIĘ SIEĆ JAKOŚĆ WODOCIĄGÓW - MIĘDYMIASTOWA. SKŁADANIE I ZAKŁADANIE Z PROJEKTOWANymi SIĘCZAMI. ZAKŁADANIE	ŁOŻYKOWSKI 4
2	OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ - SYSTEM SA - ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU	pošta e-mail bez uwagi	
3	ORANGE POLSKA DOMENA HURT DOSTARCZANIE I SERWIS USŁUG WYDZIAŁ EWIDENCJI I ZARZĄDZANIA DANYMI O INFRASTRUKTURZE WROCŁAW	pošta e-mail uwagi załączyc do w załączniku do protokołu	
4	PSG SP. Z O.O. ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU ZAKŁAD W WAŁBRZYCHU	pošta e-mail bez uwagi	
5	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	brak delegacji ustalenie lokalizacji celu projektu uzupełnienie - bez uwagi	Grażyna Przybył
6	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY POWIATU	bez uwagi	Mikołaj
	I OCHRONY ŚRODOWISKA	bez uwagi	J. Leśna



7	TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU	Negatywnie - brak uzgodnień antykorozyjnych  Negatywnie wg opinii OND4/NK-SP/NS/20/2016	Waldemar Świątek W. Świątek  TAURON Dystrybucja S.A. Waldemar Świątek Specjalista ds. uzgodnień branżowych 16.01.2016 Waldemar Świątek
8	URZĄD GMINY STARE BOGACZOWICE		
9	WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.	Uzgodniono w zakresie kotłowni z uwagami: - należy zachować normalną odległość od urządzeń wodoc. - w miejscach zbliżeń i skrzyż- owań z urządzeniami j.w. prace należy wykonać ręcznie, - o przystąpieniu do prac budowlanych należy powiadomić służby eksplo. urządzeń wodoc. WPSiK Sp. z o.o.	Krzysztof Kozłowski  D
U W A G I			

Sporządził: Małgorzata Juchniewicz

Z up. Starosty  
PRZEWODNICZĄCY  
Narady Koordynacyjnej  
Małgorzata Juchniewicz





TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Wałbrzychu  
ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych  
Infolinia: +48 32 606 0 616  
info@tauron-dystrybucja.pl



Wałbrzych, 16.05. 2016 r.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu  
Wydział Geodezji, Kartografii  
i Gospodarki Nieruchomościami  
Aleja Wyzwolenia 22  
58-300 Wałbrzych

Numer opinii: OMD4/NK-SP/ 43, 20 /2016

Numer tematu SGN.6630. 24. 2016

Informacja o występujących ew. kolizjach: .....

Przedstawiona dokumentacja projektowa zostaje zaopiniowana wg. punktów A .....

- A. Zgodnie z uwagami zawartymi w piśmie Znak TD/ONB/OND/2016-05-16/0000003  
Z dnia 16.05.2016.
- B. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu o nadzór branżowy.
- C. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:  
- 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,  
- 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,  
- 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,  
należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
- D. Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:  
- linii nN - 1m,  
- linii SN - 2m,  
- linii WN - 5m
- E. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
- F. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:  
Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.  
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.  
Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).
- G. Dla kolidujących urządzeń należy wystąpić o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu
- H. Nieaktualna mapa do celów projektowych .....
- I. ....

TAURON Dystrybucja S.A.  
Opiniował: [Podpis]  
Oddział w Wałbrzychu  
St. ds. gospodarki branżowych  
Waldemar Soluk


## WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
  - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
  - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

### Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca może przystąpić do robót prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powołując się na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierać: nazwę i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informację o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby odpowiedzialne za nadzór techniczny.  
Pismo należy kierować na adres:  
  
*TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Wałbrzychu  
ul. Wysockiego 11  
58-300 Wałbrzych*
- W przypadku uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych będących w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A., wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty ziemne, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.



11-05-7016

## OPINIA ROBOCZA

załącznik do narady koordynacyjnej nr

Dotyczy: *SIEĆ KS, TELEKOMUNIKACJA, ENERGETYKA,  
SŁUCHA*

Dokumentacja projektowa uzgodniona z poniższymi uwagami:

1. Kanalizacja teletechniczna wykonana z rury typu Arot (PVC) wielootworowa, może być nie oznaczona taśmą ostrzegawczą.
2. Roboty w miejscach kolizyjnych wykonywać ręcznie, ostrożnie, obowiązuje strefa ochronna urządzeń telekomunikacyjnych po 1 metrze z każdej strony.
3. Wykopy w miejscach kolizyjnych winny być oszalowane (zabezpieczone) przed obsunięciem się ziemi.
4. Zbliżenia i skrzyżowania podziemnych urządzeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą ZN-96 TP S.A.-004 i ZN-96 TP S.A.-011.
5. W miejscach zbliżeń zachować odstęp (zgodnie z normą) w poziomie od zewnętrznych krawędzi studni kablowych i ciągów kanalizacji teletechnicznej.
6. W przypadku uszkodzenia urządzeń telekomunikacyjnych będących własnością Netia SA, kosztami naprawy i poniesionych strat obciążony zostanie wykonawca robót wraz z inwestorem.  
Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przedmiotowych robót należy złożyć pisemne powiadomienie
7. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegają przed zasypaniem sprawdzeniu przez przedstawiciela Netia SA, i podlegają odbiorowi. Nadzór oraz odbiór prac jest odpłatny.
8. Odpisy niniejszego pisma Adresat dołączy do wszystkich egzemplarzy dokumentacji dla robót określonych w nagłówku.

Uwagi dodatkowe:

*ZBLIŻENIA I SKRZYŻOWANIA Z SIECIĄ  
ŚWIATŁOWODOWĄ NETIA*

Imię i nazwisko osoby wystawiającej uzgodnienie: Paweł Lewkowicz  
Tel 535 540 625

*Lewkowicz*



## Sławomir Wawrzycki

---

Od: Świątek Kamila <kamila.swiatek@gaz-system.pl>  
Wysłano: 11 maja 2016 07:06  
Do: Małgorzata Juchniewicz  
Temat: RE: Narada koordynacyjna 11.05.2016

Dzień dobry

Wszystkie tematy opiniujemy pozytywnie, bez uwag.

Pozdrawiam

Kamila Świątek  
Młodszy Specjalista  
Dział Techniczny  
tel. 71 33-53-250  
e-mail: kamila.swiatek@gaz-system.pl

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław tel. 071 335 31 00, fax 071 335 31 01.

KRS 0000264771; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 527-243-20-41; Kapitał Zakładowy 3.771.990.842 PLN; Kapitał Wpłacony 3.771.990.842 PLN

Więcej informacji o spółce na stronie [www.gaz-system.pl](http://www.gaz-system.pl) Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne. Korespondencja skierowana jest wyłącznie do adresata określonego wyżej. Jeśli Pani/Pan nie jest zamierzonym odbiorcą, bezzwłocznie proszę zawiadomić nadawcę odpowiadając na tę wiadomość, a następnie ją usunąć. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiegokolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całości lub części jest zakazane.

-----Original Message-----

From: Małgorzata Juchniewicz [mailto:[zudp@powiat.walbrzych.pl](mailto:zudp@powiat.walbrzych.pl)]  
Sent: Tuesday, May 10, 2016 1:11 PM  
To: Waldemar Sołuk; [krzysztof.krahl@tauron-dystrybucja.pl](mailto:krzysztof.krahl@tauron-dystrybucja.pl); Grzegorz Pawłowicz; Paweł Lewkowicz; Kazimierz Kozakiewicz; [krzysztof.olszewski@wroclaw.psgaz.pl](mailto:krzysztof.olszewski@wroclaw.psgaz.pl); Świątek Kamila; architektura; środowisko; drogi; [b.zonenberg@boguszow-gorce.pl](mailto:b.zonenberg@boguszow-gorce.pl); [s.wawrzycki@powiat.walbrzych.pl](mailto:s.wawrzycki@powiat.walbrzych.pl)  
Subject: Narada koordynacyjna 11.05.2016

Witam!

Zapraszam do wzięcia udziału w naradzie koordynacyjnej projektowanego uzbrojenia terenu, która odbędzie się 11 maja 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Pozdrawiam

Małgorzata Juchniewicz



**Od:** Olszewski Krzysztof <krzysztof.olszewski@wroclaw.psgaz.pl>  
**Wysłano:** 11 maja 2016 14:17  
**Do:** Małgorzata Juchniewicz (zudp@powiat.walbrzych.pl)  
**DW:** Trzaska Tomasz; Sierakowski Maciej  
**Temat:** FW: Narada koordynacyjna 11.05.2016 - SGN.6630.8.16  
**Załączniki:** naradakordynacyjna2016.1.odt; SGN.6630.23.2016.pdf; SGN.6630.25.2016.pdf; tematy 11.05.2016.odt

Witam,

W nawiązaniu do poniższego pisma oraz narady koordynacyjnej znak GD.6630.8.16, która odbędzie się w dniu 11.05.2016r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu informuje jak niżej:

- SGN.6630.23.2016 - Boguszów-Gorce ul. Zielona 2 - budowa przyłącza sanitarnego - PSG, Oddział we Wrocławiu, Zakład w Wałbrzychu – nie eksploatuje sieci gazowej - nie wnoszę uwag.
- SGN.6630.24.2016 - Struga ul. Główna, Kolonia, Szkolna, Herbowa, Huzarów oraz wybrane działki w Gminie Stare Bogaczowice - budowa sieci sanitarnej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej - PSG, Oddział we Wrocławiu, Zakład w Wałbrzychu – nie eksploatuje sieci gazowej - nie wnoszę uwag.
- SGN.6630.25.2016 - miejscowość Cieszów w Gminie Stare Bogaczowice - budowa sieci wodociągowej - PSG, Oddział we Wrocławiu, Zakład w Wałbrzychu – nie eksploatuje sieci gazowej - nie wnoszę uwag.

Z poważaniem

Krzysztof Olszewski  
St. Specjalista ds. Technicznych RDG  
Rejon Dystrybucji Gazu Wałbrzych

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział we Wrocławiu  
Zakład w Wałbrzychu  
tel. 074 84 27 254, faks 074 846 93 41, kom. 693-784-866 adres korespondencyjny Rejon Dystrybucji Gazu Wałbrzych ul. Głogowska 1, 58-302 Wałbrzych [www.psgaz.pl](http://www.psgaz.pl) Dane rejestrowe:  
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul.M.Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 454 206 550 zł KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

Dbaj o środowisko. Nie drukuj tego maila.

-----Original Message-----

From: Małgorzata Juchniewicz [mailto:[zudp@powiat.walbrzych.pl](mailto:zudp@powiat.walbrzych.pl)]  
Sent: Tuesday, May 10, 2016 1:11 PM  
To: Waldemar Sołuk; [krzysztof.krahl@tauron-dystrybucja.pl](mailto:krzysztof.krahl@tauron-dystrybucja.pl); Grzegorz Pawłowicz; Paweł Lewkowicz; Kazimierz Kozakiewicz; Olszewski Krzysztof; Świątek Kamila; architektura; środowisko; drogi; [b.zonenberg@boguszow-gorce.pl](mailto:b.zonenberg@boguszow-gorce.pl); [s.wawrzycki@powiat.walbrzych.pl](mailto:s.wawrzycki@powiat.walbrzych.pl)  
Subject: Narada koordynacyjna 11.05.2016

Witam!

Zapraszam do wzięcia udziału w naradzie koordynacyjnej projektowanego uzbrojenia terenu, która odbędzie się 11 maja 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

