

Wrocław, dnia 16 września 2022 r.

WR.RZT.0800.26.2022

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	
CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA	
Wpł.	19-09-2022
Wysł.	
L. Dz.	3922
Dział	IR
zob.	Sopł. ego

KOPIA EPW, CUK, EK

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
Aleja Wyzwolenia 39
59-300 Wałbrzych

OPINIA

Na podstawie art. 21 ust. 4a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 zwanej dalej „u.z.z.w.”), po rozpatrzeniu wniosku Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 2 września 2022 r., który do tut. organu wpłynął w dniu 2 września 2022 r. znak: IR/AS/2000/2022 w sprawie zaopiniowania zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacji sanitarnej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2018 do 2028” - dalej „Planu”, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyraża opinię:

1. w zakresie planowanego sposobu realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
2. w zakresie wpływu planu na wysokość taryf.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 2 września 2022 r. znak: IR/AS/2000/2022, Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji zwrócił się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą we Wrocławiu – dalej „Dyrektor RZGW we Wrocławiu” o zaopiniowanie załączonego przy ww. piśmie zmiany Planu.

Dyrektor RZGW we Wrocławiu pismem z dnia 5 września 2022 r. wezwał Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji do złożenia następujących wyjaśnień: tabeli (danych) obrazujących środki trwałe, wysokość stawki amortyzacyjnej, daty oddania środków trwałych do użytkowania w podziale na poszczególne lata obowiązywania wieloletniego planu; ustalenia niezbędnych przychodów planowanej nowej taryfy poprzez wypełnienie i doręczenie załączonej do wezwania tabeli; wskazania prognozowanej ilości sprzedanej wody i dostarczonych ścieków oraz ilości odbiorców usług dot. wody i ścieków wg załączonej do wezwania tabeli, a także określenie planowanego sposobu realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych dla aglomeracji. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji pismem z dnia 12 września 2022 r. znak: EG/2034/2022, udzielił odpowiedzi na ww. wezwanie. Wnioskodawca przekazał informacje dotyczącą wartości niezbędnych przychodów planowanej nowej taryfy, prognozowanej ilości sprzedanej wody i dostarczonych ścieków oraz ilości odbiorców usług dot. wody i ścieków, wysokość stawki amortyzacyjnej.

Zgodnie z art. 21 ust. 4a u.z.z.w. wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

AS. 20.09.2022

który przedstawia opinię w zakresie planowanego sposobu realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, a także w zakresie wpływu planu na wysokość taryf w terminie 14 dni od dnia otrzymania planu.

Dyrektor RZGW we Wrocławiu w zakresie planowanego sposobu realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, stwierdza, co następuje, zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 6 u.z.z.w. wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych określa m. in. planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi na obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, ujętej w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.

Na podstawie art. 21 ust. 4a u.z.z.w. po rozpatrzeniu wniosku Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 2 września 2022 r., znak: IR/AS/2000/2022, w sprawie zaopiniowania Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacji sanitarnej na lata 2018-2028 będących w posiadaniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji; dalej Plan, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu wyraża opinię, iż zapisy dotyczące planowanego w przedłożonym projekcie sposobu realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych nie są w pełni zbieżne z zapisami VI Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (VI AKPOŚK).

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 6 ustawy uzzwósł Plan określa m.in. planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi na obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, ujętej w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych. Na terenie obsługiwanych przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji istnieją cztery aglomeracje: Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Walim oraz Dzieńmorowice.

Aglomeracja Wałbrzych została wyznaczona na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo wodne, uchwałą Nr XXXI/332/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wałbrzych (Dolno. z 2021 r. poz. 671). Zgodnie z ww. uchwałą aglomeracja Wałbrzych o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 138 100 obejmuje swym zasięgiem miasto Wałbrzych (bez dzielnic Rusinowa i Kozice), miasto Szczawno-Zdrój (powiat wałbrzyski), część miasta Boguszów-Gorce (powiat wałbrzyski (osiedle Krakowskie i obszar w rejonie ulicy Reymonta i ulicy Wysokiej)), część miejscowości Struga (gmina Stare Bogaczowice, powiat wałbrzyski) oraz miasto Świebodzice (powiat świdnicki).

Aglomeracja Wałbrzych ujęta została w projekcie VI AKPOŚK. Zgodnie z ww. dokumentem aktualny stopień skanalizowania aglomeracji wynosi 98,55%. Aglomeracja obsługiwana jest przez oczyszczalnię ścieków Ciernie w Świebodzicach o projektowej maksymalnej wydajności 200 000 RLM. Wg VI AKPOŚK dla aglomeracji Wałbrzych zaplanowano liczne inwestycje w zakresie sieci kanalizacyjnej. W ramach przedmiotowych zadań zaplanowano modernizację sieci kanalizacyjnej na odcinku o długości 21,36 km oraz budowę odcinka sieci kanalizacyjnej o długości 10,56 km. Termin zakończenia inwestycji w zakresie modernizacji sieci zaplanowano na 31 grudnia 2024 r., a w zakresie budowy na 31 grudnia 2027 r. Ponadto w VI AKPOŚK dla aglomeracji Wałbrzych zaplanowano kilka inwestycji na oczyszczalni ścieków z terminem zakończenia prac do 31 grudnia 2026 r.

Aglomeracja Boguszów-Gorce została wyznaczona uchwałą Nr XXXI/166/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Boguszów-Gorce (Dolno. z 2021 r. poz. 116). Zgodnie z ww. uchwałą aglomeracja Boguszów-Gorce o RLM 16 543 obejmuje swym zasięgiem część miasta Boguszów-Gorce oraz miejscowości Czarny Bór i Borówno z terenu gminy Czarny Bór.

Aglomeracja Boguszów-Gorce ujęta została w VI AKPOŚK. Zgodnie z ww. dokumentem aktualny stopień skanalizowania aglomeracji wynosi 98,02%. Aglomeracja obsługiwana jest przez oczyszczalnię ścieków Gorce w Czarnym Borze o projektowej maksymalnej wydajności 25 000 RLM. Wg VI AKPOŚK dla aglomeracji Boguszów-Gorce zaplanowano liczne inwestycje w zakresie sieci kanalizacyjnej.

W ramach przedmiotowych zadań zaplanowano budowę odcinka sieci kanalizacyjnej o długości 2,1 km. Termin zakończenia powyższej inwestycji zaplanowano na 31 grudnia 2027 r. Ponadto w VI AKPOŚK dla aglomeracji Boguszków-Gorce zaplanowano kilka inwestycji na oczyszczalni ścieków z terminem zakończenia prac do 31 grudnia 2026 r.

Aglomeracja Walim została wyznaczona uchwałą Nr XXIV/211/2021 Rady Gminy Walim z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Walim (Dolno. z 2021 r. poz. 674). Zgodnie z ww. uchwałą aglomeracja Walim o RLM 15 946 obejmuje swym zasięgiem miasto Jedlina Zdrój, miejscowości z terenu gminy Walim: Walim, Jugowice, Olszynec, Rzecza oraz miejscowości z terenu gminy Głuszyca: Głuszyca i Głuszyca Górna.

Aglomeracja Walim ujęta została w VI AKPOŚK. Zgodnie z ww. dokumentem aktualny stopień skanalizowania aglomeracji wynosi 95,97%. Aglomeracja obsługiwana jest przez oczyszczalnię ścieków w Jugowicach o projektowej maksymalnej wydajności 23 000 RLM. Wg VI AKPOŚK dla aglomeracji Walim zaplanowano liczne inwestycje w zakresie sieci kanalizacyjnej. W ramach przedmiotowych zadań zaplanowano modernizację sieci kanalizacyjnej na odcinku o długości 0,2 km oraz budowę odcinka sieci kanalizacyjnej o długości 1,2 km. Termin zakończenia inwestycji w zakresie modernizacji sieci zaplanowano na 31 grudnia 2024 r., natomiast w zakresie budowy na 31 grudnia 2027 r. Ponadto w VI AKPOŚK dla aglomeracji Walim zaplanowano kilka inwestycji na oczyszczalni ścieków z terminem zakończenia prac do 31 grudnia 2027 r.

Aglomeracja Dziećmorowice została wyznaczona uchwałą Nr XXIV/212/2021 Rady Gminy Walim z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Dziećmorowice (Dolno. z 2021 r. poz. 675). Zgodnie z ww. uchwałą aglomeracja Dziećmorowice o RLM 3 173 obejmuje swym zasięgiem miejscowość Dziećmorowice w gminie wiejskiej Walim i dzielnicę miasta Wałbrzych: Rusinowa i Kozice.

Aglomeracja Dziećmorowice ujęta została w VI AKPOŚK. Zgodnie z ww. dokumentem aktualny stopień skanalizowania aglomeracji wynosi 96,50%. Aglomeracja obsługiwana jest przez oczyszczalnię ścieków w Dziećmorowicach o projektowej maksymalnej wydajności 5 500 RLM. Wg VI AKPOŚK dla aglomeracji Dziećmorowice zaplanowano liczne inwestycje w zakresie sieci kanalizacyjnej. W ramach przedmiotowych zadań zaplanowano budowę odcinka sieci kanalizacyjnej o długości 1,0 km. Termin zakończenia ww. inwestycji zaplanowano na 31 grudnia 2027 r. Ponadto w VI AKPOŚK dla aglomeracji Dziećmorowice zaplanowano kilka inwestycji na oczyszczalni ścieków z terminem zakończenia prac do 31 grudnia 2026 r.

Aglomeracje Wałbrzych oraz Boguszków-Gorce spełniają obecnie warunki dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Natomiast w chwili obecnej aglomeracje Walim i Dziećmorowice naruszają warunek dot. procentu skanalizowania, który zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej powinien wynosić dla wszystkich aglomeracji min. 98%, przy jednoczesnym nieprzekroczeniu progu 2000 RLM nieskanalizowanego, przy czym ładunek niezebrany siecią musi być oczyszczany w innych systemach oczyszczania ścieków (pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy), zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji.

W zakresie inwestycji wskazanych w Planie na terenie ww. aglomeracji istnieją nieścisłości. Zadanie w zakresie oczyszczalni ścieków Ciernie w Planie wpisano pod nazwą: „Modernizacja przelewów burzowych – wraz z budową obiektu do retencjonowania ścieków w przypadku wystąpienia przepływów będących następstwem nawałnych/intensywnych opadów atmosferycznych”, natomiast w VI AKPOŚK pod nazwą: „Modernizacja przelewów burzowych - pomiar natężenia przepływu oraz pobór próbek ścieków na przelewach burzowych wraz z budową obiektu do retencjonowania ścieków w przypadku wystąpienia przepływów będących następstwem nawałnych/intensywnych opadów atmosferycznych”. Ponadto, Plan nie uwzględnia informacji o przedsięwzięciu wpisanym w VI AKPOŚK pod nazwą: „Modernizacja hali krat, placu sezonowania osadu, remonty obiektów i urządzeń, remont dmuchaw, urządzeń do zagęszczania i odwadniania osadu, kogeneratorów, osadników itp. u WPWiK Sp. z o.o.”.

W zakresie aglomeracji Boguszków-Gorce w Planie nie zostały ujęte następujące projekty dotyczące Oczyszczalni Ścieków Gorce: „Remonty obiektów i urządzeń na oczyszczalni ścieków w tym

m.in.: punktu zlewnego ścieków dowożonych, stacji dmuchaw, osadników wtórnych, stacji odwadniania osadu, poletek osadowych”, „Modernizacja przelewu burzowego - pomiar natężenia przepływu oraz pobór próbek ścieków na przelewie burzowym” oraz „Modernizacja budynku krat i piaskowników; reaktorów biologicznych; komór tlenowej stabilizacji osadu; budynku energetycznego; budynku socjalno-technicznego”.

Dla terenu aglomeracji Walim Plan nie uwzględnia poniższych projektów dotyczących Oczyszczalni Ścieków Jugowice, ujętych w VI AKPOŚK: „Remonty obiektów i urządzeń na oczyszczalni ścieków”, „Modernizacja stacji zlewnej ścieków dowożonych”, „Modernizacja przelewu burzowego - pomiar natężenia przepływu oraz pobór próbek ścieków na przelewie burzowym” i „Budowa wiaty na osad odwodniony”.

Zakres inwestycji ujętych w Planie dla aglomeracji Dzieńmorowice nie zakłada realizacji poniższych projektów dotyczących Oczyszczalni Ścieków Dzieńmorowice, ujętych w VI AKPOŚK: „Remonty obiektów i urządzeń na oczyszczalni ścieków w tym m.in.: remont pomostów technologicznych na reaktorze biologicznym”, „Budowa piaskownika” i „Modernizacja systemu automatyki kontrolno-pomiarowej”.

W przypadku Oczyszczalni Ścieków Dzieńmorowice realizacja inwestycji w zakresie oczyszczalni jest szczególnie istotna z uwagi na wpisane w VI AKPOŚK niespełnianie wymagań określonych w pozwoleniu wodnoprawnym lub zintegrowanym oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Zgodnie z uzupełnieniem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 12 września 2022 r., znak: EG/2034/2022 zadanie ujęte w VI AKPOŚK pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju” zostało uwzględnione w Planie jako „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Szczawnie Zdroju”. Z powodu wprowadzenia przez gminę Szczawno Zdrój nazwy ulicy dla obszaru, w którym projektowana jest sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej, zmianie uległa nazwa zadania, natomiast zakres jego realizacji pozostaje bez zmian.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji a Wałbrzyskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sprawie świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczania spółka zobowiązana jest m.in. do prowadzenia racjonalnej działalności remontowo-eksploatacyjnej urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz urządzeń na oczyszczalniach ścieków. W związku z tym, zadania wpisane do VI AKPOŚK dotyczące oczyszczalni ścieków Boguszków-Gorce, Jugowice oraz Dzieńmorowice, które wykraczają poza zadania Planu, będą realizowane przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Dyrektor RZGW we Wrocławiu w zakresie wpływu planu na wysokość taryf stwierdza, co następuje, przedstawiony w planie poziom nakładów inwestycyjnych i sposób finansowania planowanych inwestycji z całą pewnością będzie miał wpływ na ceny i stawki opłat za wodę i ścieki na terenie działania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Koszty związane z inwestycjami, a zwłaszcza koszty amortyzacji oraz podatku od nieruchomości stanowią jeden z elementów wartości niezbędnych przychodów, na podstawie których przedsiębiorstwo ustala taryfę. Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1074) wynika, że amortyzację należy policzyć od środków trwałych wytworzonych w wyniku realizacji planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Wartość odpisów amortyzacyjnych przypisana do poszczególnych okresów taryfowych stanowi element kształtujący cenę wody czy ścieków. Należy tutaj przytoczyć również § 7 ust. 6 ww. Rozporządzenia taryfowego, który stanowi, że uwzględnienie w niezbędnych przychodach oraz cenach i stawkach opłat kosztów, w tym wynikających z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych, powinno być dokonywane stopniowo i rozłożone w czasie.

Obowiązek ten obejmuje również stosowane stawki amortyzacji środków trwałych powstałych w ramach inwestycji modernizacyjno-rozwojowych, a także przyjęty przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne okres amortyzacji. Decyzję o ustaleniu rocznej stawki amortyzacji, jak również o długości przyjętego okresu amortyzacji, podejmuje kierownik jednostki – kierownik przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, powinno zatem, przy konstrukcji wniosku taryfowego, działając w oparciu o § 7 ust. 6 Rozporządzenia taryfowego, uwzględniając koszty wynikające z inwestycji z tytułu amortyzacji, rozłożyć je stosownie w czasie, aby finalnie nie powodować nadmiernego obciążenia odbiorców usług, gdyż koszty amortyzacji mają niewątpliwie wpływ na wysokość taryf. Obowiązek ten obejmuje również stosowane stawki amortyzacji środków trwałych powstałych w ramach inwestycji modernizacyjno-rozwojowych, a także przyjęty przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne okres amortyzacji. Zmiana stawek amortyzacyjnych przewidziana w art. 16i ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.), pomimo, że nie została ograniczona przez ustawodawcę żadnym limitem, to powinna być dokonywana z uwzględnieniem pozostałych przepisów ustawy. Z powyższego wynika, że możliwość obniżania stawek nie jest uwarunkowana wystąpieniem jakichkolwiek okoliczności i taką decyzję podejmuje sam podatnik – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Ponadto wysokość obniżenia dla danego środka trwałego jest dowolna i pozostaje w gestii podatnika, który na podstawie art. 16 i ust. 5 ww. ustawy, może obniżyć dla poszczególnych środków trwałych stawkę amortyzacyjną wynikającą z Wykazu stawek amortyzacyjnych, począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego, jednak zmiana wysokości stawki winna zapewnić realizację zasady współmierności przychodów i odpowiadającym im kosztów uzyskania przychodów unormowanej w art. 7 ww. ustawy. Zważając na powyższe nie ulega wątpliwości, że decyzję o ustaleniu rocznej stawki amortyzacji, jak również o długości przyjętego okresu amortyzacji, podejmuje kierownik jednostki – kierownik przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno zatem, przy konstrukcji wniosku taryfowego, działając w oparciu o § 7 ust. 6 rozporządzenia taryfowego, uwzględniając koszty wynikające z inwestycji z tytułu amortyzacji, rozłożyć je stosownie w czasie, aby finalnie nie powodować nadmiernego obciążenia odbiorców usług, gdyż koszty amortyzacji mają niewątpliwie wpływ na wysokość taryf.

Dyrektor RZGW we Wrocławiu po przeanalizowaniu akt sprawy pod kątem wpływu ww. planu na wysokość taryf wskazuje, że w odpowiedzi na wezwanie organu przekazano informację dotyczące również kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów. Przedstawiono również zestawienie zadań inwestycyjnych z określeniem stawki amortyzacji na poziomie 4,5%, dla każdego z tych zadań.

Dodatkowo Dyrektor RZGW we Wrocławiu wskazuje, że przedłożony do zaopiniowania plan nie zawiera informacji w zakresie wpływu zaplanowanych inwestycji na ceny. Wskazano jedynie, że w związku ze wzrostem amortyzacji stawka opłaty abonamentowej na wodzie zostanie zwiększona o 0,07 zł i na ściekach o 1,00 zł. Podkreślić należy, że w brak jest wskazania w planie, na które konkretnie grupy taryfowe i w jakiej kwocie będą miały wpływ zaplanowane inwestycje. W przedstawionych wyjaśnieniach, założono wzrost ilości sprzedanej wody i odebranych ścieków oraz wzrost odbiorców usług, pomimo tego brak jest możliwości oceny w jakim stopniu zaplanowane inwestycje wpłyną na zwiększenie ilości świadczonych usług i ilości odbiorców usług, a w konsekwencji na wysokość cen i stawek opłat. Jednakże z całą pewnością można stwierdzić, że wskazane w przedłożonym wieloletnim planie przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w obszarze infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej będą mieć wpływ na ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków.

Mając na względzie powyższe Dyrektor RZGW we Wrocławiu wyraża opinię, że przedłożony przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji do zaopiniowania zmiana wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie działania Związku na lata 2018-2028, wpływa na wysokość taryf, jednakże z uwagi na sposób w jaki został opracowany, w szczególności na brak wskazania w tym planie wysokości taryfowych cen i stawek opłat w poszczególnych latach jego obowiązywania, organ nie może ocenić jak duży ma to być wpływ.

Przedstawiona opinia nie ma charakteru wiążącego dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

POUCZENIE

Od niniejszej opinii nie przysługuje środek zaskarżenia.

z upoważnienia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zastępcę Dyrektora
Rafał Błaszczak

Otrzymują:

1. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, Aleja Wyzwolenia 39, 59-300 Wałbrzych,
2. RZŚ,
3. RZT - a/a.